

**5. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Здание МБДОУ «Детский сад № 42 «Аленка» г. Воркуты, ул. Дончука, д. 1 (2 корпус)**

Наименование объекта, адрес

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	2,12, 30,31 ,14,3, 8,9	36,37,3 8,39,40 ,41,42	Размеры туалетных комнат 1 этажа: ширина -2 м 90 см, глубина – 4 м, ширина двери – 80 см, порог- 50 мм; - универсальная кабин - нет Размеры туалетных комнат 2 этажа: ширина -1 м 90 см, глубина – 3м 35 см м, ширина двери – 80 см, порог - 50 мм.; - универсальная кабина: ширина – 65 см., глубина – 0,85 м Размеры туалетной комнаты для посетителей (1 этаж) : ширина -1 м 80 см, глубина – 1,4 м, ширина двери – 80 см, порог- 50 мм.; - универсальная кабина : нет  - отсутствует оборудованное санитарно- гигиеническое помещение для МГН; - смеситель с раздельным управлением горячей и холодной водой;	K, O, C	Оборудовать санитарно - гигиеническое помещение для МГН: - ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,2 м., ширина двери - 0,9 м., порог не более 0,014 мм.; - универсальная кабина: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. <b>СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3;</b> - один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы <b>СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3;</b> - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - предусмотреть рядом с унитазом пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски; - закрепить при помощи прокладок из прочного материала бачок унитаза к стене,	Ремонт, TCP, Орг.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом;</li> <li>- отсутствуют дублирующие информационные таблички;</li> <li>- бочок унитаза не закреплен;</li> <li>- отсутствуют поручни рядом с унитазом;</li> <li>- отсутствует специально выделенный писсуар;</li> <li>- отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски;</li> <li>- отсутствуют крючки для одежды и костылей;</li> <li>- отсутствуют опорные поручни вокруг раковины.</li> </ul>	<p>для возможности использования его в качестве опоры для спины <b>СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности;</li> <li>- смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны;</li> <li>- установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене;</li> <li>- разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе);</li> <li>- разместить на стене рядом с унитазом диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи;</li> <li>- разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола;</li> <li>- заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типа или П-образные ручки с шириной внутреннего пространства не менее 150 мм. (высота от 900 мм. до 1100 мм. от пола);</li> </ul>	
--	--	--	---	--	--

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- выключатели и в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола;</li> <li>- оборудовать помещение туалета системой вызова помощи на боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи;</li> <li>- разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.;</li> <li>- разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно).</li> </ul>	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;</b></li> <li>- доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. <b>СП</b></li> </ul>	

					<p><b>59.13330.2016 п. 6.3.5;</b> - габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9x1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8x1,5 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;</b> - у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери <b>СП 59.13330.2016 п. 6.3.6;</b> - доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). <b>СП 59.13330.2016 п. 6.3.6;</b> - над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. <b>СП 59.13330.2012 п. 5.3.6 согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);</b> - в доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и терmostатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.3.9;</b></p>	
5.3	Раздевалка	нет			- нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на	

					<p>контрастном фоне <b>СП 59.13330.2016 п. 6.5.9;</b>  - в помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов следует предусматривать:  - места для хранения кресел-колясок;  - индивидуальные кабины из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками;  - индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов;  - скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6x0,8 м. <b>СП 59.13330.2016 п. 8.5.11;</b>  - в гардеробных следует применять для инвалидов единый шкаф для уличной и спортивной одежды следующих размеров: высота - не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина - 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте. Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской в раздевальных спортзалов, следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения спортивной одежды крючки в раздевальных должны устанавливаться на той же высоте <b>СП 59.13330.2016 п. 8.5.14.</b></p>	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть	

предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.1**

При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения **СП 59.13330.2016 п. 6.3.1.**

В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается **СП 59.13330.2016 п. 6.3.9.**

У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабины уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери **СП 59.13330.2016 п.6.3.6.**

Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений:	ВНД	2,12,30,31, 14,3,8,9	36-42	Ремонт, Индивидуальное решение с TCP, Организационные мероприятия

\* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;  
 ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДЧ-В - доступно частично всем;  
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДУ - доступно условно,  
 ВНД – недоступно (временно недоступно)

\*\*указывается один из вариантов:

не нуждается;  
 ремонт (текущий, капитальный);  
 индивидуальное решение с TCP;  
 технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Состояние доступности санитарно – гигиенических помещений оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условий доступности, необходимо оборудовать санитарно - гигиеническое помещение для МГН. Имеются назначенные приказом заведующего МБДОУ №206/01-15 от 29.10.2018 г. сотрудники, ответственные за организацию ситуационной помощи на объекте, разработаны должностные инструкции, проведено обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками.