

Пожары, произошедшие на объектах отрасли образования в 2024 году

1. 01.02.2024 в здании общежития ГПОУ РК «Колледж искусств» произошел пожар. В результате пожара поврежден тамбур туалета на площади 2 кв. метра. Причина пожара – недостаток конструкции изготовления электрооборудования (короткое замыкание потолочного светодиодного светильника).

2. 06.02.2024 в здании МБОУ «ООШ» с. Грива Койгородского района произошел пожар, в результате которого повреждено здание школы на площади 200 кв.м. (6 учебных классов, помещение столовой и лаборантской). Причина пожара - недостаток конструкции изготовления электрооборудования (короткое замыкание в электрическом щите в классе технологии).

3. 02.04.2024 в здании котельной Удорского филиала ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум». В результате пожара повреждено чердачное помещение котельной на общей площади 2 кв.м. Причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности: несоблюдение противопожарной отступки от дымохода до горючих материалов.

4. 11.10.2024 в здании ПОУ «Сыктывкарский кооперативный техникум» Союза потребительских обществ Республики Коми произошел пожар, в результате которого повреждено здание техникума на площади 1 кв.м. Причина пожара – недостаток конструкции изготовления электрооборудования (короткое замыкание в электрическом щите на 1 этаже).

Оперативные события, произошедшие на объектах отрасли образования в 2024 году

1. 01.02.2024 в помещении кухни МДОУ «Детский сад №2» с. Корткеросс внутри электрического водонагревателя произошло оплавление пластикового кожуха водонагревателя.

2. 02.02.2024 в электрощите в помещении подвала МБОУ «СОШ №1» г. Микунь произошло короткое замыкание.

3. 25.02.2024 в помещении электрощитовой на 1м этаже МОУ «Югыдьягская СОШ» в п. Белоборск произошло короткое замыкание в электрорубильнике.

4. 18.05.2024 года в кабинете Государственного профессионального образовательного учреждения «Усинский политехнический техникум» произошло короткое замыкание в электрическом светильнике.

5. 13.06.2024 в МБОУ «СОШ-ДС» пст. Визиндор Сысольского района произошло короткое замыкание

6. 13.06.2024 в МОУ «СОШ №20» г. Ухты произошло короткое замыкание электросветильника.

7. 17.06.2024 в помещении душевой общежития ГПОУ «Усинский политехнический техникум» г. Усинска произошло короткое замыкание электропроводки.

8. 26.06.2024 в здании центра дополнительного образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Усинска произошло короткое замыкание в потолочном электросветильнике с люминисцентными лампами.

9. 12.08.2024 в помещении кухни МАДОУ «Детский сад №10» г. Усинска произошло короткое замыкание без последующего горения термопода.

10. 16.08.2024 в помещении кухни МБДОУ «Детский сад №20» произошло пригорание пищи в следствии выкипания бульона.

11. 03.09.2024 в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. В.И. Лыткина» г. Сыктывкара произошло короткое замыкание в электрощитовой, расположенной в столовой школы.

12. 04.09.2024 в общем коридоре 1 этажа ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4» г. Сыктывкара произошло короткое замыкание в светодиодном светильнике.

13. 06.09.2024 в столовой ГПОУ «ВАГПК» г. Воркуты произошло задымление в результате выгорания скопившегося жира в духовом шкафу.

14. 19.09.2024 в МОУ «Зимстанская СОШ» Усть-Куломского района произошло короткое замыкание электрического светильника в помещении библиотеки на 1 этаже здания.

15. 03.10.2024 на первом этаже МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Богородск Корткеросского района возле столовой произошло короткое замыкание в проточном водонагревателе.