

**ВОРКУТИНСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ВМО КРО ООО «ВДПО»)**

Лицензия зарегистрирована за № 11-06-2012-002743(Л014-00101-11/00055534) в Реестре лицензий МЧС России в области пожарной безопасности.

А К Т

г. Воркута

«17» октября 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Заказчик: *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42 "Аленка" г. Воркуты (МБДОУ «Детский сад №42» г. Воркуты)*

в лице представителя

и,

Исполнитель: ВМО КРО ООО «ВДПО» в лице председателя Рожкова Вячеслава Вячеславовича составили настоящий акт о следующем:

в соответствии с Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. была произведена проверка работоспособности и технического состояния пожарных кранов на объекте: *МБДОУ «Детский сад №42 «Аленка» г. Воркуты*, по адресу: РК, г. Воркута, ул. *ул. Ленина, д.54 «А»* с целью установления пригодности их к эксплуатации.

Данные измерений.

Номер крана	1
Испытуемое давление (Bar)	4,0
Рабочее давление (Bar)	3,5
Водоотдача (л/мин)	44

Заключение:

Внутренние пожарные краны в количестве 1 штук укомплектованы пожарными рукавами, стволами, проверены на работоспособность путем пуска воды, отвечают техническим требованиям и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Представитель заказчика: _____

м.п.

(должность)

(подпись)

Фамилия И.О.)

Представитель исполнителя: Председатель ВМО КРО ООО «ВДПО» _____ /Рожков В.В./

м.п.

Вершинина

Елена

Владимировна

Подписано цифровой

подписью: Вершинина

Елена Владимировна

Дата: 2023.10.17

15:16:55 +03'00'